

Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Terawat Dystrybucja sp. z o.o. za rok 2016 wskaźniki jakościowe wynoszą:

Wskaźnik	Dla przerw planowanych	Dla przerw nieplanowanych	
		bez katastrofalnych	z katastrofalnymi
SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)	297,23	268,20	268,20
SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)	1,44	1,76	1,76
MAIFI (ilość przerw)	1,18		

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 458.

Objaśnienia:

SAIDI

wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

SAIFI

wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

MAIFI

wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom
tel.: 32/ 389 60 12, fax.: 32/ 389 60 13
e-mail: biuro@terawat.pl, www.terawat.pl

przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa

przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa katastrofalna

przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana

okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami).

Data publikacji – 31 marca 2017 roku.

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom
tel.: 32/ 389 60 12, fax.: 32/ 389 60 13
e-mail: terawat@terawat.pl, www.terawat.pl

NIP: 626-30-02-689, REGON: 242709410, KRS: 0000393933
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, wniesiony w całości