

## Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego

### Terawat Dystrybucja sp. z o.o. za rok 2017 wskaźniki jakościowe wynoszą:

| Wskaźnik                                       | Dla przerw planowanych | Dla przerw nieplanowanych |                   |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |                        | bez katastrofalnych       | z katastrofalnymi |
| <b>SAIDI</b><br>(minuty / odbiorcę / rok)      | <b>295,72</b>          | <b>262,27</b>             | <b>262,27</b>     |
| <b>SAFI</b><br>(ilość przerw / odbiorcę / rok) | <b>1,41</b>            | <b>1,68</b>               | <b>1,68</b>       |
| <b>MAIFI</b><br>(ilość przerw)                 |                        | <b>1,16</b>               |                   |

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 494.

### Objaśnienia:

#### SAIDI

wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

#### SAIFI

wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

#### MAIFI

wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**Przerwa krótka**

przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa i bardzo długa**

przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa katastrofalna**

przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa planowana**

okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami).

**Data publikacji** – 31 marca 2018 roku.

**Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.**

ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom  
tel.: 32/ 389 60 12, fax.: 32/ 389 60 13  
e-mail: terawat@terawat.pl, www.terawat.pl

NIP: 626-30-02-689, REGON: 242709410, KRS: 0000393933  
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, wniesiony w całości